



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-4595CS0137

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	HECKL Deutschland GmbH Frühlingstraße 5, D-97688 Bad Kissingen
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Erdeinbaugarnitur (4595)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Einbaugarnitur in starrer Ausführung
Modell <i>model</i>	Z...1...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 40-12110 vom 30.06.2021 (SZU) Baumusterprüfung: 39-11028 vom 12.05.2017 (SZU)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 336-2 (01.09.2010)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	12.05.2027 / 22-0732-WNV

70028-04-A-DE

27.10.2022 LE B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Z...1...	Abmessung: Vierkant: 14 mm	
Z...1...	Abmessung: Vierkant: 18 mm	
Z...1...	Abmessung: Vierkant: 25 mm	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
ZA112...; ZA113...	starre Einbaugarnitur für Schieber
ZC132...; ZC133...	starre Einbaugarnitur für Ventile

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>
für Schieber: Vierkant 18 mm (DN 40 bis DN 150); Vierkant 25 mm (DN 200 bis DN 300) für Ventile: Vierkant 14 mm