

Einbaueinleitung Reparaturschellen



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

- 1) Entfernen Sie grobe Verschmutzungen von der Rohrleitung (am besten mit einer Drahtbürste).
- 2) Bereiten Sie die Reparaturschelle außerhalb des Arbeitsraumes vor, nehmen Sie die Abdeckungen ab und lösen Sie die Schrauben.
- 3) Setzen Sie die Reparaturschelle an der Rohrleitung an und achten Sie dabei auf gleichmäßigen planen Sitz der Gummidichtung unter dem Abdeckblech (Abb. 1) ein.
- 4) Zentrieren Sie die Reparaturschelle über der Schadstelle, im Idealfall mit dem Verschluss an der gegenüberliegenden Seite des beschädigten Rohres.
- 5) Halten Sie die Reparaturschelle an den Bolzen und führen Sie die Schrauben ins Bolzengewinde (Abb. 2).
- 6) Ziehen Sie die Schrauben wechselweise bis zu einem Anzugsmoment von 30-40 Nm an (Abb. 3).